

Nummer	K5052/02	Vervangt	K5052/01
Uitgegeven	2007-12-01	D.d.	2006-08-01


productcertificaat

Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Van de Lande B.V.

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".



ing. B. Meekma
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Pagina	2	Nummer	K5052/02	Vervangt	5052/01
		Uitgegeven	2007-12-01	D.d.	2006-08-01

Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen

PRODUCTSPECIFICATIE

Toxicologische eisen

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag.

Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare bijlage 1A bij certificatieovereenkomst K5052. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare bijlage 1A bij certificatieovereenkomst K5052.

Algemeen

Fittings van ongeplasteerd PVC conform beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water"

Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en typen, in drukklasse PN 10 of PN 16, behoren tot dit certificaat.

Tabel 1

Nominale maat in mm	Mof (sok)	T-stuk 90°	Knie 45 °	Knie 90°
12	X	X	X	X
16	X	X	X	X
20	X	X	X	X
25	X	X	X	X
32	X	X	X	X
40	X	X	X	X
50	X	X	X	X
63	X	X	X	X
75				
90				

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in dienst- en binnenleidingen van ongeplasteerd PVC voor het transport van drinkwater onder nominale drukken van 1 MPa, 1,25 MPa of 1,6 MPa bij temperaturen van maximaal 25 °C.

Pagina	3	Nummer	K5052/02	Vervangt	5052/01
		Uitgegeven	2007-12-01	D.d.	2006-08-01

Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

De uitvoering van het merk is als volgt: in- of opdruk.

Plaats van het merk: op elke fitting.

Verplichte aanduidingen:

- Woordmerk Kiwa;
- Fabrieksnaam of –merk*;
- PVC;
- De nominale druk PN;
- Een aanduiding van het toepassingsgebied;
- De nominale maatvoering van bijbehorende buis in mm*;
- De productieperiode of productiecode.

* bij fittingen < 50 mm mogen alleen deze merken op de fittingbody vermeld worden. De andere merken op de verpakking vermelden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Van de Lande B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl
-