

Onderstaand een schema van een mono systeem (Omnia M/S/ST).
Gebruik, waar nodig, bochten en geen knieen.
In systeem een ontgasser en magnetiet filter plaatsen.

Op de retour naar de buitenunit een aanleg thermostaat plaatsen welke de
systeempomp aanstuurd.
Deze thermostaat instellen op 25 graden, op het moment dat er water retour
gaat naar de buitenunit van deze temperatuur zal de systeempomp
inschakelen en uitschakelen wanneer de temperatuur onder deze 25 graden
komt.

